

試験成績書

品名 コンボパネル調光器

品番

定格 AC100/200V (50/60Hz)

判定 **合格**

No	項 目	規 格	結果
1	外 観	製品外観を確認し異常が無きこと	良
2	耐電圧	充電金属部と操作部間 1200V/1 秒間 (操作の際触れる絶縁物を含む)	良
		ANSI・IEEE C62.41／6000V サージ電圧・200A サージ電流 に対して内部メモリー、その他内部回路に異常なきこと	良
		IEC801-2／15Kv 静電放電に対して内部メモリー、その他 内部回路に異常なきこと	良
3	絶縁抵抗	充電金属部と操作部間 100MΩ 以上 (操作の際触れる絶縁物を含む)	良
4	診断 LED 表示機能	調光モジュール診断 LED に異常なきこと	良
5	調光範囲	0 ～ 99% (調光時)	良
		0 ～ 100% (ON/OFF 時)	
その他の性能			
1	調光性能	社内規定の調光カーブに準拠すること 【IESNA(北アメリカ照明学会)ライティング・ハンドブック第9章採用】	良
2	制御診断 LED 表示機能	調光モジュールの各表示 LED に異常なきこと	良