試験成績書

品名 マエストロワイヤレス調光器

品番 MRF6-500

定格 AC100V 500W

合格

判定

Νο	項目	規 格	結果
1	外観	製品外観を確認し異常が無きこと	良
2	開閉性能	オン・オフスイッチ部 調光操作部	良
3	耐電圧	充電金属部と操作部間 1200 V /1 秒間 (操作の際触れる絶縁物を含む)	良
4	絶縁抵抗	充電金属部と操作部間 100MΩ以上 (操作の際触れる絶縁物を含む	良
5	温度上昇	最大容量にて表面操作部 60°C以下 (25°Cの室温にて操作の際触れる部分)	良
6	調光範囲	O ~ 99%	良
その他の性能			
1	調光性能	社内規定の調光カーブに準じること 【IESNA(北アメリカ照明学会)ライティング・ハンドブ ック第9章採用】	良